



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
Саратовской области

Заместителю Председателя Правительства
Саратовской области –
министру образования
Саратовской области

Орлову М.И.

05.04.2024 № Исорг-21-556-24/-20630001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
в деятельности ГБУВОУ «Марковская
специальная общеобразовательная школа
открытого типа»

Прокуратурой области с привлечением контролирующих органов управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области, ГУ МЧС России по Саратовской области проведена проверка ГБУВОУ «Марковская специальная общеобразовательная школа открытого типа» (далее – Учреждение, спецшкола).

В соответствии с Конституцией Российской Федерации дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

На основании статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа обеспечивают прием для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода, организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними, осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляют их медицинское обеспечение, получение ими начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

ГБУВОУ «Марковская специальная общеобразовательная школа открытого типа» является учреждением с круглосуточным пребыванием воспитанников, рассчитанным на 40 обучающихся, по состоянию на 28.03.2024 в Учреждении обучалось 39 несовершеннолетних.

По результатам проверки выявлены существенные нарушения, затрагивающие права несовершеннолетних учащихся, в сфере санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, а также соблюдения

законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних, об образовании.

Так, ненадлежащим образом соблюдается Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также соответствующие правила и нормы, а именно: в нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» школой не проводится химическая чистка или дезинфекционная обработка постельных принадлежностей, внутренняя отделка помещений имеет дефекты и повреждения, в том числе на пищеблоке; напольное покрытие в кабинете физики, спортивном зале имеет дефекты и неровности, не позволяющие проводить влажную уборку; отсутствует подводка горячей воды к раковинам для мытья рук в туалете прачечной; стулья и парты имеют дефекты.

Выявлены нарушения Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», а также Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 и национальных стандартов, а именно:

- в спальном и учебном корпусах, учебном-производственной мастерской и клубе не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
- под лестничным маршем (у спортивного зала) хранится кухонная плита в картонной таре;
- не произведена перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода;
- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями);
- в помещении раздевалки спального корпуса электрическая проводка проложена по горючему основанию;
- на втором этаже используется временная электропроводка (удлинитель), не предназначенная по своим характеристикам для питания применяемого электроприбора;
- дежурные по режиму не обеспечены исправными ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;
- в помещении молельной комнаты электрическая проводка проложена по горючему основанию;
- дымовой пожарный извещатель (рядом с комнатой гигиены на третьем этаже) находится в неисправном состоянии;
- не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах;
- не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянные конструкции чердачного помещения).
- в учебном корпусе не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания (доводчики) на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов.

Выявлены нарушения требований к организации деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений.

При наличии 25 обучающихся с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями со статусом ОВЗ в штате Учреждения отсутствуют должности учителя-логопеда, дефектолога (из расчета по 1 штатной единице на каждые 15 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), психотерапевта, психиатра, нарколога.

Карты динамики развития и реабилитации обучающегося заведены не на каждого ученика, на момент проверки отсутствовало 10 карт.

В имеющихся картах на несовершеннолетних Надыршина Д.О., Богомоллова Д.С., Сельденрайх Г.В., Михайлова Н.В., Зайцева Н.А., Радаева А.Р. не имелось сведений о комплексном психолого-медико-педагогическом обследовании обучающихся, планов мероприятий по оказанию психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания, необходимых рекомендаций по организации индивидуальной профилактической работы.

В 2023 году самовольный уход из Учреждения по вине работников спецшколы совершили 3 воспитанника, в истекшем периоде 2024 года – 4 (АППГ - 0), из которых несовершеннолетние Шмыгля Р.Г. и Афанасьев И.Р. – повторно ушедшие.

Одной из причин уходов воспитанников явились нарушения в проведении работы по профилактике правонарушений, которая организована без учета индивидуальных особенностей личности подростков.

Работа Совета по профилактике правонарушений в Учреждении фактически не ведется, на момент проверки протоколы заседаний и решения Совета за 2023 год и истекший период 2024 года отсутствовали.

Установлены нарушения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций.

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» после преобразования в августе 2021 года Марковской спецшколы в специальную общеобразовательную школу открытого типа паспорт безопасности объекта до настоящего времени не актуализирован.

Указанные нарушения законодательства в деятельности ГБУСОВОУ «Марковская специальная общеобразовательная школа открытого типа» свидетельствуют об отсутствии со стороны администрации данного учреждения последовательной, принципиальной позиции, направленной на соблюдение прав воспитанников, а также создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Кроме того, отсутствует надлежащий ведомственный контроль за деятельностью Учреждения со стороны должностных лиц министерства образования Саратовской области.

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры области и в течение месяца принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. За указанные в представлении недостатки в работе рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, на которых возложены организация работы и ведомственный контроль в данных сферах.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру области.

Заместитель прокурора области

старший советник юстиции

А.П. Корноваров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D26378D92A40B1AB1BE6F87A0BB13D5A
Владелец **Корноваров Андрей Петрович**
Действителен с 29.08.2023 по 21.11.2024

